

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 91 «ОРЛЕНОК»
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА»
284624, Донецкая Народная Республика, Г. О. ГОРЛОВСКИЙ, Г. ГОРЛОВКА,
УЛ. БРАТЬЕВ МАЗИКОВЫХ, Д.7
ОГРН 1229300083605 ИНН 9312004529 КПП 931201001
Тел. +7 (856) 42-3-08-39, e-mail: shpakova.mila@inbox.ru

от 12.09.2023 исх. № 95

Начальнику Управления образования
администрации города Горловка
Полубан М.Я.

Ответ на представление прокуратуры

В результате проверки прокуратуры города Горловки были выявлены нарушения действующего законодательства.

Сообщаем, что нами были устранены следующие нарушения:

- лица ответственные за пожарную безопасность обучены и имеют удостоверения о прохождении обучения по вопросам пожарной безопасности, которые действительны до 29.06. 2024 года (копия удостоверений сданы в ПЧ);
- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана и утверждена приказом от 16.08.2023 г №19;
- наружная пожарная лестница в учреждении одна, ведёт на крышу, выкрашена красной краской, но её высота не соответствует нормам. Во время текущего ремонта нарушение будет исправлено;
- декларация пожарной безопасности находится в процессе разработки;
- план эвакуации лиц при пожаре заложен на 2024 год (ходатайство на 2024 г.);
- практическая тренировка по эвакуации лиц проведена 25 августа 2023 года;
- ручной электрический фонарь имеется в наличии (фото переданы в ПЧ);
- обслуживающий дежурный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты (маска);
- знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» размещены в учреждении;
- учет огнетушителей ведется в отдельном журнале, периодичность осмотра соблюдается и отмечается в журнале;
- проведение эксплуатационных испытаний металлической наружной открытой пожарной лестницы не проводилось, т.к. эта лестница ведёт на крышу, а выхода из здания на крышу нет. В здании имеется 10 выходов на случай эвакуации при пожаре;
- комплектация пожарного щита заложена на 2024 год (ходатайство на 2024 г.);
- средства на проект по оборудованию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре типа СО-2 заложены на 2024 год (ходатайство на 2024 г.);
- уплотнения на противопожарной двери исправили;
- решение по установке обводной линии у счетчика холодной воды будет согласовано с водоканалом;
- территория и объект очищены от горючих отходов и сухой растительности (фото сданы в ПЧ);

- лестничные марши из групповых ячеек, прачечной и эвакуационного выхода внутри здания высотой более 45 см будут оборудованы поручнями с двух сторон во время текущего ремонта;
- эвакуационные выходы свободно открываются без ключа;
- подставки из негорючего материала заложены на 2024 год (ходатайство на 2024 г.);
- пороги на путях эвакуации будут устранены во время текущего ремонта;
- указатели к пожарным гидрантам и водоемам в процессе разработки;
- категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в помещении электрощитовой и определение класса зоны в соответствии с главой 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» выполнено, знаки размещены в электрощитовой.
- прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении для хранения пищевых продуктов приобретён;
- местная система вытяжной вентиляции над варочной поверхностью в горячем цеху пищеблока будет установлена во время текущего ремонта в 2024 году;
- протекания потолков и стен в учреждении буде устранено во время капитального ремонта мягкой кровли в 2024 году;
- заявка на две трёхсекционные ванны для мытья кухонной посуды ручным способом на пищеблоке сделана 31.07.2023 года;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заказан.

Заведующий МБДОУ г. Горловки
№ 91 «ОРЛЕНОК»



Л. А. Шпакова